

Cie **2 rien**  
**merci**

DE BIEN NERU

pour Navin LMS01



Dossier E020087 - Document CEMAT/1 - Page 1/6

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 9 mars 2004

**N° E020087 - CEMAT/1**

et annexe de 5 pages

**Matériau présenté par** : TISSAGE & ENDUCTION SERGE FERRARI  
Zone Industrielle - BP 54  
38352 LA TOUR DU PIN CEDEX

**Marque commerciale** : PRECONTRAIN 402

**Description sommaire** : Composition globale :  
Tissu polyester enduit sur les deux faces de  
polychlorure de vinyle ignifugé dans la masse  
**Masse** : (490 ± 10 %) g/m<sup>2</sup>  
**Epaisseur** : (0,41 ± 10 %) mm  
**Coloris** : Divers

**Rapport d'essai** : N° E020087 - CEMAT/1 du 9 mars 2004

**Nature des essais** : Essais au brûleur électrique.

**Classement** : **M2**

**Durabilité du classement (annexe 22)** : NON LIMITEE A PROXI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° E020087 - CEMAT/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.  
Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Nota : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent Procès-verbal de classement ou de l'ensemble Procès-Verbal et rapport annexé.

Trappes, le 9 mars 2004

Le Chef de la Division  
COMPORTEMENT AU FEU

*[Signature]*  
Alain SAINRAT




Réalisation de l'essai  
Antoine FAUSSAT  
La Responsable de l'essai

*[Signature]*  
Catherine BASSI

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL  
LABORATOIRES DE TRAPPES NAF 7430  
29, av. Roger Hinnard 78197 Trappes Cedex SIRET 313 520 244 00012  
Tél : 01 30 69 10 00 Fax : 01 30 69 12 04 Internet : <http://www.lne.fr>

L'ACCREDITATION DE LA SECTION ESSAIS DU COFRAC  
ATTESTE DE LA COMPETENCE DES LABORATOIRES  
POUR LES ESSAIS COUVERTS PAR L'ACCREDITATION





Centre National de Prévention des Incendies  
 15, rue de la République  
 92100 Boulogne-Billancourt  
 Téléphone : 01 47 37 11 11  
 Télécopie : 01 47 37 11 12

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT  
 DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**  
 prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002 modifié

VALABLE jusqu'au 9/06/2010

N° 12314-05/1

**MATERIAU PRESENTE PAR** : TISSUS TECHNIQUES DE TREVOUX  
 ZI de Fétan BP129  
 01601 TREVOUX CEDEX  
 FRANCE

**REFERENCE COMMERCIALE** : FERRATER 450 M2

**DESCRIPTION SOMMAIRE** : Tissu polyester à armure toile enduit de PVC ignifugé  
 sur les deux faces  
 Masse surfacique : 480 g/m<sup>2</sup>  
 Epaisseur : 0,39 mm  
 Coloris présentés : divers *Noir*

**NATURE DES ESSAIS** : Essai au brûleur électrique

**CLASSEMENT** : M2

SARL FERRATER  
 25 rue de la République  
 92100 Boulogne-Billancourt  
 Tél. : 01 47 37 11 11  
 Fax : 01 47 37 11 12

**DURABILITE DU CLASSEMENT** : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé n° : 12314-05/1

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1984.

Au Bouchet, le 8/03/2006

Chef du Laboratoire  
 "Essais au Feu"  
 M. WERSCHINE

Responsable de l'essai


B. KERHOAS

*Po Di Ego*

Edition du 8 mars 2006 - annule et remplace le document n°12314-05

Nota : sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES EFFECTUÉES  
AU TITRE DE L'ARTICLE 53 DU DÉCRET DU 14 NOVEMBRE 1988  
OU DU RÉGLEMENT DE SÉCURITÉ  
POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Date des vérifications	Nature des vérifications effectuées	Noms et qualités des personnes ayant effectué les vérifications
31/05/05	Vérification de marquage de marquage MENCÉ RES n° 87464 ZA	 <b>AGENCE EQUIPEMENTS</b> SUDOISE Paris d'origine: 04 Levray 74960 CRAN GEVRIER 16, route de Naintray Tél. 04 50 52 11 34 - Fax 04 50 52 14 51